

Certificado Nº	004816/2026 - B		Data Emissão		21/07/2026	
Solicitante	CONDOMINIO PARQUE BAIÁ DE CADIZ			CPF/CNPJ	38.046.121/0001-47	
Procedência	BAIA DO CADIZ			Tipo de Amostra	ÁGUA TRATADA	
Responsável pela coleta	CLIENTE	Amostras recebidas em	13/07/2026	Data Análise	13/07/2026 - 16/07/2026	
Reg Nº	Identificação da Amostra				Data e hora da coleta	
004926	TORNEIRA DA BRK				13/07/2026 - 10:00	
DETERMINAÇÃO		004926	METODOLOGIA	LQ	U	ESPECIFICAÇÕES
Alcalinidade Bicarbonato (mg CaCO3/L)		<1,0	SMEWW 2320 B	1,00	--	- -
Alcalinidade Carbonato (mg CaCO3/L)		<1,0	SMEWW 2320 B	1,00	--	- -
Alcalinidade Hidróxida (mg CaCO3/L)		<1,0	SMEWW 2320 B	1,00	--	- -
Alcalinidade Total (mg CaCO3/L)		<1,0	SMEWW 2320 B	1,00	--	- -
Cloretos (mg Cl/L)		60,07	SMEWW 4500 CL- B	1,00	--	VMP - 250,0
Cloro Residual Livre (mg Cl em Cl2/L)		<0,01	SMEWW 4500 CL- G	0,01	--	0,2 -5,0 (sistema de abastecimento) - 0,5-5,0 (carro pipa)
Coliformes Totais (Presença/Ausência)		AUSENTE	SMEWW 9223 B	-	--	Ausência em 100mL -
Condutividade Elétrica (µS/cm)		298,0	SMEWW 2510 B	1,00	--	- -
Cor Aparente (mgPt-Co/L)		<1,0	SMEWW 2120 B	1,00	--	VMP - 15,0
Dureza Total (mg CaCO3/L)		44,0	SMEWW 2340 C	1,00	--	VMP - 300,0
E. Coli (Presença/Ausência)		AUSENTE	SMEWW 9223 B	-	--	Ausência em 100mL -
Ferro Total (mg Fe/L)		<0,1	SMEWW 3500 - FE B	0,1	--	VMP - 0,3
Nitrato, Em N (mg NO3-N/L)		13,882	SMEWW 4500 NO3 B	0,1	--	VMP - 10,0
Nitrito, Em N (mg NO2-N/L)		0,010	SMEWW 4500 NO2 B	0,001	--	VMP - 1,0
pH		3,82	SMEWW 4500H+ B	-	--	- -
Sulfato (mg SO4/L)		<5,0	SMEWW 4500 E	5,0	--	VMP - 250
Temperatura (°C)		25,1	SMEWW 2550 B	-	--	- -
Turbidez (NTU)		0,26	SMEWW 2130 B	0,10	--	VMP - 5,0
CONCLUSÃO: O(S) RESULTADO(S) DO(S) ENSAIO(S) ANALÍTICO(S) DE CLORO RESIDUAL LIVRE E NITRATO NÃO ATENDE(M) À PORTARIA GM/MS Nº888 DE 04/05/2021 - MINISTÉRIO DA SAÚDE.						
PORTARIA GM/MS Nº888 DE 04/05/2021 - MINISTÉRIO DA SAÚDE						

NOTAS:

*Provedor externo.

O(s) resultado(s) deste ensaio tem significância restrita e se aplicam somente a(s) amostra(s) analisada(s).

SMEWW-Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater-24rd Ed.

LQ-Limite de Quantificação | VMP-Valor Máximo Permitido

Este Relatório só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

Quando a amostragem é realizada pelo cliente, a Análise Ambiental responsabiliza-se pelos resultados dos ensaios a partir da entrada das amostras no laboratório.

XXX FIM DO RELATÓRIO XXX



Sistema para validação do laudo

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://sgqsistemas.com.br/laudoaguas/> , informando o código :
6D21A0E9D4E9EF0A97B551B19B8A0C6F

ANÁLISE AMBIENTAL, SOLUÇÕES EM MEIO AMBIENTE- Epp.CRQ - ANTONIO CORREIA DA SILVA NETO CRQ 021257168-0
RUA R, Nº 14, QUADRA 9, LOTE 14 - CIDADE UNIVERSITÁRIA - MACEIÓ/AL | (82)3013-0505|
LABORATORIOANALISEAMBIENTAL@GMAIL.COM | ANALISEAMBIENTAL@OUTLOOK.COM.BR

